



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران
۱۴۹۷۶-۲
چاپ اول
۱۳۹۷

INSO
14976-2
1st Edition
2019
Modification of
BS EN 124-2:2015

Iranian National Standardization Organization

دریچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد
وسایل نقلیه و پیاده‌رو-
قسمت ۲: دریچه‌های آدمرو و آبگیر
ساخته شده از چدن

Gully tops and manhole tops for vehicular
and pedestrian areas-
Part 2: Gully tops and manhole tops made
of cast iron

ICS: 93.080.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱ - ۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمای: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«دریچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد و سایل نقلیه و پیاده‌رو-

قسمت ۲: دریچه‌های آدمرو و آبگیر ساخته شده از چدن»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI/TC 138

معصومی، محسن

(دکتری مهندسی پلیمر)

دبیر:

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

خالقی مقدم، ماهرو

(دکتری شیمی آلی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی کاربردی)

شرکت طرح و ساخت رابین

احمدیان، حمیدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه)

شرکت آزمون دانا پلاستیک

ارباب، مجتبی

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران

اکبری، عباس

(کارشناسی متالورژی)

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

انتظاری، صابر

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست)

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ایلاتی خامنه، جمشید

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

شرکت مهندسی فرایندکاو

بامداد فخر، کامران

(کارشناسی ارشد بیومواد)

شرکت صنایع بسپاران آلاشت

بره، راضیه

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت سنتام

بصیری، امیرعباس

(کارشناسی مهندسی الکترونیک)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت چدن کاوه بدر	پروانهوار، داود (کارشناسی متالورژی)
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	پهلوانیلی، احمد (دکتری مهندسی عمران)
شرکت فاضلاب تهران	جمشیدی راد، روح ... (کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)
شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان	حیاتی، مهدی (کارشناسی مهندسی عمران)
شرکت آب صنعت تهران	رضوی نظری، مهدی (کارشناسی ارشد شیمی)
سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد	سنگسفیدی، لاله (کارشناسی ارشد شیمی آلی)
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	عطائی فر، حسین (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط)
شرکت آب و فاضلاب استان یزد	غلمنانی، سید وحید (کارشناسی مهندسی عمران)
سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد	قشقایی، محمدمهدی (کارشناسی ارشد مهندسی عمران)
سازمان ملی استاندارد	مجتبیوی، سید علیرضا (کارشناسی مهندسی مواد)
شرکت ذوب ریزان همدان	مرادی معین، امین (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
شرکت بازرگانی کاوشیار پژوهان	مطلوب، خشاپار (کارشناسی مهندسی مواد)
اداره کل استاندارد استان تهران	معزی، محمدامان (کارشناسی مهندسی مواد)
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان	هنرخواه، رضا (دکتری مهندسی مکانیک)

ویراستار:

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام
(کارشناسی شیمی کاربردی)



فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۳	۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوتاهنوشت‌ها
۴	۴ مواد
۴	۴-۱ کلیات
۴	۴-۲ مواد پوشش‌دهی
۴	۴-۳ پرکننده‌های درپوش
۴	۴-۵ الزامات
۴	۴-۵-۱ الزامات طراحی و کارایی
۶	۴-۵-۲ درپوش‌های حاوی پرکننده
۶	۴-۵-۳ مشخصات مربوط به مواد برای دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن
۸	۶ انجام آزمون
۸	۷ ارزیابی و تصدیق ثبات کارایی (AVCP)
۸	۷-۱ کلیات
۸	۷-۲ آزمون نوعی
۱۳	۷-۳ کنترل تولید کارخانه (FPC)
۲۲	۸ شناسه‌گذاری
۲۴	۹ نشانه‌گذاری
۲۵	پیوست الف (آگاهی دهنده) تغییرات اعمال شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع
۲۷	کتاب نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو» - قسمت ۲: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در چهل و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد حمل و نقل مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

با انتشار مجموعه استانداردهای ملی شماره ۱۴۹۷۶ قسمت‌های ۱ تا ۶، استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۹۷۶: سال ۱۳۹۱، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو، باطل می‌شود و این استانداردها جایگزین استاندارد ۱۴۹۷۶: سال ۱۳۹۱ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «ترجمه تغییریافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

BS EN 124-2: 2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas- Part 2:
Gully tops and manhole tops made of cast iron

مقدمه

این استاندارد قسمت دوم از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶ است و سایر قسمت‌های این استاندارد به شرح زیر است:

قسمت ۱- تعاریف، رده‌بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش‌های آزمون؛

قسمت ۳- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم؛

قسمت ۴- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد؛

قسمت ۵- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی؛

قسمت ۶- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن (PE) یا پلی‌(وینیل کلرید) صلب (PVC-U).



دربیچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو-

قسمت ۲: دربیچه‌های آدمرو و آبگیر ساخته‌شده از چدن

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های دربیچه‌های آدمرو^۱ و آبگیر^۲ ساخته‌شده از چدن گرافیتی ورقه‌ای (چدن خاکستری)^۳ و/یا چدن گرافیتی کروی^۴، در ترکیب با بتن یا بدون آن، دارای دهانه توخالی^۵ با قطر اسمی ۱۰۰۰ mm و کمتر برای پوشاندن آبگیرها، آدمروها و اتاقک‌های بازدید بهمنظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه^۶ و/یا پیاده‌رو^۷ است.

این استاندارد برای دربیچه‌های آدمرو و آبگیر به منظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

— نواحی که فقط برای پیاده‌ها و دوچرخه‌سوارها استفاده می‌شود (حداقل رده A 15)،

— نواحی پیاده‌رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو (حداقل رده B 125)،

— نواحی حاشیه جداول خیابان‌ها، که هنگامی که اندازه‌گیری از لبه حاشیه جدول انجام می‌شود، حداکثر ۰,۵ m تا ماشین‌رو و ۰,۲ m تا پیاده‌رو امتداد می‌یابند (حداقل رده C 250)،

— قسمت ماشین‌رو خیابان‌ها (شامل خیابان‌های پیاده‌رو)، شانه‌های آسفالتی^۸ و نواحی پارک خودرو، برای تمام انواع خودروهای جاده‌ای (حداقل رده D 400)،

— نواحی تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاهها و فرودگاهها (حداقل رده E 600)،

— نواحی که به طور ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگینه‌ستند، مانند فرودگاهها (حداقل رده F 900).

این استاندارد به تنها ی کاربرد نداشت و فقط در ترکیب با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ کاربرد دارد. هم‌چنان، راهنمای استفاده از درپوش^۹/قسمت مشبك^{۱۰} ساخته‌شده از چدن همراه با قاب‌هایی طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳، ۱۴۹۷۶-۴، ۱۴۹۷۶-۵ و ۱۴۹۷۶-۶ در این استاندارد ارائه می‌شود.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:

— قسمت‌های مشبك مقعر برای رده D 400 نصب شده در قسمت ماشین‌رو خیابان‌ها یا شانه‌های آسفالتی و

قسمت‌های مشبك مقعر برای رده‌های E600 و F900؛

1- Manhole top

2- Gully top

3- Flake graphite cast iron

4- Spheroidal graphite cast iron

5- Clear opening

6- Vehicular area

7- Pedestrian area

8- Hard shoulder

9- Cover

10- Grating

- پرکننده‌های درپوش برای درپوش‌هایی که در محل اجرا پر می‌شوند، مانند بتن، بلوک‌های روسازی و غیره؛
- قسمت‌های مشبک/درپوش‌ها به عنوان بخشی از کانال‌های پیش‌ساخته زهکش طبق EN 1433؛
- آب‌گیرهای کف و سقف در ساختمان‌ها که طبق EN 1253 (تمام قسمت‌ها) مشخص می‌شوند؛ و
- حوضچه‌های سطحی^۱.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی باذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- ۱-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۱: تعاریف، رده‌بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش‌های آزمون
- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۳: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم
- ۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۴، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۴: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد
- ۱-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۵، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۵: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی
- ۱-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۶، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۶: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن (PE) یا پلی(وینیل کلرید) صلب (PVC-U)

۲-۶ EN 206, Concrete - Specification, performance, production and conformity

۲-۷ EN 1561, Founding - Grey cast irons

۲-۸ EN 1563, Founding - Spheroidal graphite cast irons

1- Surface box

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱ (۱۴۹۷۶) به کار می‌رود.

۴ مواد

۱-۴ کلیات

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر طبق این استاندارد باید از مواد فهرست شده در زیر ساخته شوند:

الف- چدن گرافیتی ورقه‌ای (چدن خاکستری) طبق EN 1561

ب- چدن گرافیتی کروی طبق EN 1563

پ- یکی از مواد قسمت‌های الف و ب در ترکیب با بتون با حداقل رده مقاومت فشاری C35/45

یادآوری- ۳۵ C نشانگر مقاومت استوانه‌ای و ۴۵ C نشانگر مقاومت مکعبی بتون است.

هر یک از اجزای ساخته شده از مواد مشخص شده در قسمت‌های الف تا پ می‌تواند در ترکیب با اجزای ساخته شده از مواد قیدشده در استاندارد ملی ایران شماره ۳ (۱۴۹۷۶)، ۴ (۱۴۹۷۶)، ۵ (۱۴۹۷۶) یا ۶ (۱۴۹۷۶) استفاده شود. در این حالت‌ها، دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر باید طبق الزامات طراحی، کارایی و آزمون مربوط در جدول ۱ باشند.

علاوه بر این، اجزا باید مطابق با الزامات مربوط به مواد در استاندارد ملی ایران شماره ۳ (۱۴۹۷۶)، ۴ (۱۴۹۷۶) یا ۵ (۱۴۹۷۶) بحسب کاربرد، باشند. هر یک از اجزا باید براساس نوع مواد نشانه‌گذاری شوند. رده اظهارشده برای محصول ترکیبی باید به رده پایین‌تر تعیین شده برای هر جزء سازنده منطبق بر قسمت مربوط از استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶ محدود شود.

مثال: اگر درپوش از جنس چدن و رده D 400 بوده و قاب از جنس PVC-U و رده B125 باشد، دریچه آدمرو یا آب‌گیر با استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶) نشانه‌گذاری می‌شود، ولی رده اظهارشده برای محصول ترکیبی، برابر با رده قاب طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶ (۱۴۹۷۶) است.

۲-۴ مواد پوشش‌دهی

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن می‌توانند بدون پوشش یا پوشش دار باشند. مواد پوشش باید منطبق بر آیین‌نامه‌های ملی زیست محیطی و/یا بهداشتی باشند.

یادآوری- پوشش‌هایی که فقط برای مقاصد زیبایی استفاده می‌شوند، به عنوان سامانه حفاظت از خوردگی در نظر گرفته نمی‌شوند. لذا در صورت لزوم، پوشش با دوام بیشتر ممکن است لازم باشد.

۳-۴ پرکننده‌های درپوش

برای درپوش‌هایی که به صورت پرشده به بازار عرضه می‌شوند، پرکننده باید حاوی یکی از موارد زیر باشد:

الف- بتن با حداقل استحکام فشاری C35/45 طبق EN 206 و حداقل مناسب برای استفاده در شرایط «تر و خشک چرخه‌ای»، یا

ب- سایر مواد منطبق بر شرایط محل نصب/استفاده مورد نظر با استاندارد ملی/بین‌المللی مربوطه حداقل مناسب برای استفاده در شرایط «تر و خشک چرخه‌ای».

یادآوری- C 35 نشانگر مقاومت استوانه‌ای و C 45 نشانگر مقاومت مکعبی بتن است.

۵ الزامات

۱-۵ الزامات طراحی و کارایی

دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر ساخته شده از مواد طبق زیربند ۱-۴ باید الزامات طراحی، کارایی و آزمون را مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱ (۱۴۹۷۶) که در جدول ۱ فهرست شده است، برآورده کند.



جدول ۱- الزامات طراحی، کارایی و آزمون طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۹۷۶ برای دریچه‌های آدمرو و آبگیر ساخته شده از چدن

رده						آزمون	الزامات	مشخصه
F 900	E 600	D 400	C 250	B 125	A 15	INSO طبق ۱۴۹۷۶-۱، زیربند	INSO طبق ۱۴۹۷۶-۱	
مربوط به طراحی								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱-۴-۸	۱-۶	منافذ تهویه درپوش
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲-۴-۸	۲-۶	دهانه توخالی دریچه‌های آدمرو برای ورود انسان
✓	✓	✓	-	-	-	۳-۴-۸	۳-۶	عمق جاسازی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۴-۴-۸	۴-۶	لقی
✓	✓	✓	-	-	-	۵-۴-۸	۵-۶	سازگاری نشیمن‌گاهها
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۷-۴-۸	۷-۶	نحوه باز و بست درپوش‌ها و قسمت‌های مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۸-۴-۸	۸-۶	ابعاد شکاف‌های قسمت مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۹-۴-۸	۹-۶	تشک‌ها و سبدهای آشغال‌گیر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۰-۴-۸	۱۰-۶	استقرار درپوش و قسمت مشبك
✓	✓	✓	-	-	-	۱۱-۴-۸	۱۱-۶	تخت‌بودن درپوش‌های آدمرو و قسمت‌های مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۲-۴-۸	۱۲-۶	تفعیر قسمت‌های مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۳-۴-۸	۱۳-۶	شرایط سطح
✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازررسی چشمی وجود مهاری‌ها	۱۴-۶	دریچه‌های آدمرو با ویژگی درزگیری
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۴-۴-۸	۱۵-۶	ناحیه تحمل کننده بار در قاب
✓	✓	✓	-	-	-	۱۵-۴-۸	۱۶-۶	عمق قاب
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۶-۴-۸	۱۷-۶	زاویه بازشو برای درپوش/قسمت مشبك لولدار
✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازررسی چشمی	۱-۷	وضعیت ظاهری
مربوط به کارایی								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۳-۸	۲-۷	ظرفیت باربری
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲-۸	۳-۷	مانایی دائمی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۶-۴-۸	۶-۶	محکم نگهداشتن درپوش اقسام مشبك درون قاب
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۳-۴-۸	۴-۷	مقاومت به لغزنندگی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۵-۸	۵-۷	ایمنی کودک

۲-۵ درپوش‌های حاوی پرکننده

پس از انجام آزمون طبق بند ۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، درپوش‌هایی که به صورت پرشده با بتن یا سایر مواد به بازار عرضه می‌شوند و درپوش‌هایی که بعداً قرار است پر شوند و به صورت پرنشه به بازار عرضه می‌شوند، باید الزامات داده شده در بندهای ۴ و ۵ را برآورده کنند.

درپوش‌هایی که بعداً قرار است پر شوند و به صورت پرنشه به بازار عرضه می‌شوند، باید طبق دستورالعمل‌های پرکردن ارائه شده توسط تولیدکننده پر شوند. دستورالعمل‌های تولیدکننده باید همراه با محصول باشد و باید تمام اطلاعات لازم برای روش پرکردن را داشته باشد.

پس از عرضه دریچه آدمرو یا آب‌گیر با درپوش پرنشه به بازار، مواد پرکننده مشمول انتخاب توسط طراح یا کارفرما است. توصیه می‌شود که کارایی آن‌ها حین بهره‌برداری و دوام آن‌ها از نظر انطباق با شرایط محل نصب/استفاده مورد نظر مطابق با استانداردهای ملی/بین‌المللی مربوط کنترل شود. اگر مقاومت به ذوب-انجماد لازم باشد، درپوش‌های پرشده با بتن باید الزامات ذوب-انجماد را طبقاستاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۴ برآورده کنند.

۳-۵ مشخصات مربوط به مواد برای دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن

۳-۵-۱ واکنش به آتش

اگر استفاده از دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر منطبق بر این استاندارد مشمول مقررات ملی الزامات واکنش به آتش باشند، واکنش آن‌ها به آتش باید اظهار شود. دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن بدون نیاز به انجام آزمون^۱ (CWT)، طبق تصمیم کمیسیون مربوط^۲، به عنوان ردۀ A1 تقسیم‌بندی می‌شوند.

یادآوری ۱- چدن، به عنوان مصالحی با توزیع همگن در این محصولات (چه در ترکیب با بتن و چه بدون آن)، به عنوان موادی با کارایی معلوم و پایدار از نظر کارایی واکنش به آتش درنظر گرفته می‌شود؛ زیرا حاوی هیچ ماده آلی نبوده و درنتیجه در آتش‌گیری مشارکت نمی‌کند. تحت این شرایط، چدن می‌تواند به عنوان مصالح ردۀ A1 در نظر گرفته شود.

یادآوری ۲- ردۀ کارایی واکنش به آتش دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن، به عنوان ردۀ مصالح سازنده دریچه (یعنی چدن) در نظر گرفته می‌شود.

اگر استفاده از دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر مشمول مقررات ملی الزامات واکنش به آتش نباشد، ردۀ A1 (به بالا مراجعه شود) یا «کارایی تعیین نشده» (NPD)، می‌تواند اظهار شود.

یادآوری ۳- اگر سازگاری نشیمن‌گاه با استفاده از قسمت‌های ضربه‌گیر حاصل می‌شود، با در نظر گرفتن وضعیت کاربری نهایی، فقط ناحیه قابل صرفنظری از قسمت ضربه‌گیر ممکن است درمعرض آتش قرار گیرد. لذا هیچ ارتباطی با کارایی واکنش به آتش وجود ندارد و قسمت‌های ضربه‌گیر جاسازی شده قادر به شروع یا افزایش آتش در آنجا نیستند. آن‌ها در گسترش آتش سهیم نیستند و بر رفتار آتش‌گیری مصالح مجاور نیز تاثیر ندارند. همچنین، سهم آن‌ها در افزایش آتش قابل صرفنظر کردن است. با توجه به این موارد، انجام آزمون مجزا و ردۀ بندهی قسمت‌های ضربه‌گیر لازم نیست.

1- Classified Without Testing

۲- به تصمیم کمیسیون 96/603/EC مورخ 19-10-04 (به 267 OJEU L 1996-10-19 مراجعت شود) مراجعه شود؛ که دوبار توسط کمیسیون 2000/605/EC مورخ 26-09-2000 (به 258 OJEU L 2000-10-12 مشاهده شود) و توسط کمیسیون 2003/424/EC مورخ 06-06-2003 (به 144 OJEU L 2003-06-12 مشاهده شود) اصلاحیه خورده است.

۵-۳-۲ دوام

۵-۳-۲-۱ کلیات

چدن، که مطابق با زیربند ۱-۴ تعریف شده باشد، ماده‌ای پایدار و بادوام با مقاومت کافی به خوردگی با توجه به کاربرد آن در محدوده دامنه کاربرد این استاندارد، در نظر گرفته می‌شود. آزمون‌های اضافی برای اطمینان از دوام آن لازم نیست.

دوام دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن به ویژگی‌های طراحی و شرایط درمعرض گذاری (به زیربند ۱-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ مراجعه شود) بستگی دارد. مواد توصیف شده در بند ۴ و چارچوب کاری الزامات و روش‌های آزمون تجویز شده برای مشخصات کارایی الزامی طبق بند ۵ نیز منعکس‌کننده دوام دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر است.

۵-۳-۲-۲ دوام ظرفیت باربری

دوام ظرفیت باربری در مقابل نقيصه مکانیکی، با برآورده‌سازی الزامات زیربندهای ۲-۷ و ۳-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ و نسبت بین نیروی آزمون و حداکثر نیروی مورد انتظار در بهره‌برداری و با توجه به رفتار پایدار مواد مشخص شده در بند ۴ (که تمام اثراًی که بر دوام ظرفیت باربری تاثیر دارند را پوشش می‌دهد)، تضمین می‌شود.

۵-۳-۲-۳ دوام محکم نگهداشت در پوش/قسمت مشبك درون قاب

دوام محکم نگهداشت در پوش/قسمت مشبك درون قاب در مقابل فشار رو به بالای اتفاقی آب، با استفاده از موادی با مقاومت اثبات شده به خوردگی و پذیرش در آزمون طبق زیربند ۶-۴-۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ تضمین می‌شود.

۵-۳-۲-۴ دوام مقاومت به لغزندگی

دوام مقاومت به لغزندگی در مقابل افت چنگزنی^۱، با برآورده‌سازی الزامات زیربند ۴-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، با توجه به مقاومت پایدار خود ماده به افت چنگزنی تضمین می‌شود.

۵-۳-۲-۵ دوام اثربخشی مشخصات ایمنی کودک

دوام مشخصات ایمنی کودک که مربوط به مقاومت دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر به برداشته شدن توسط کودک است، با بازرسی مجدد کارآمدبودن وزن یا جزء قفل کن یا اجزای نگهدارنده، بر حسب کاربرد، پس از آزمون طبق زیربند ۶-۴-۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، تضمین می‌شود.

۵-۳ مواد خطرناک

هنگام عرضه محصولات منطبق بر این استاندارد به بازار، ممکن است انتشار، و گاهی وقت میزان، مواد خطرناک نیاز به تصدیق و اظهار بر اساس مقررات ملی مربوط را داشته باشد.

۶ انجام آزمون

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر منطبق بر این استاندارد باید به صورت واحدهای کامل در وضعیت شرایط بهره‌برداری خود، طوری که در پوشش/قسمت مشبك به صورت مناسب درون قاب قرار گیرد، آزمون شوند. آزمون باید طبق جدول ۱ در بند ۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ انجام شود.

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر شامل درپوش‌های حاوی پرکننده یا درپوش‌هایی که قرار است بعداً پر شوند، باید به صورت زیر آزمون شوند:

الف- درپوش‌هایی که به صورت پرشده با بتون یا سایر مواد پرکننده به بازار عرضه می‌شوند، باید در شرایط پرشده آزمون شوند.

ب- درپوش‌هایی که به صورت پرنشه به بازار عرضه می‌شوند، باید بدون پرکننده آزمون شوند.
تمام محصولات آزمون شده باید به صورت چشمی و بدون بزرگنمایی بازرسی شوند.

۷ ارزیابی و تصدیق ثبات کارایی (AVCP)

۷-۱ کلیات

انطباق دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر با الزامات این استاندارد و مقادیر کارایی اظهارشده توسط تولیدکننده در DoP (اظهارنامه کارایی^۱) باید با روش‌های زیر اثبات شود:

— تعیین نوع محصول براساس آزمون نوعی^۲؛

— کنترل تولید کارخانه^۳ توسط تولیدکننده، شامل ارزیابی محصول.

تولیدکننده باید همیشه کنترل کلی را حفظ کند و باید راهکارهای لازم برای مسئولیت‌پذیری در قبال انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده را داشته باشد.

۷-۲ آزمون نوعی

۷-۲-۱ کلیات

اگر تولیدکننده قصد اظهار مقادیر کارایی را داشته باشد، تمام مقادیر کارایی مربوط به مشخصات موجود در این استاندارد باید تعیین شوند؛ بجز مواردی که استاندارد مجوز اظهار آن‌ها بدون انجام آزمون را داده باشد

1- Declaration of Performance

2- Type testing

3- Factory production control

(برای مثال، استفاده از داده‌های موجود قبلی، کارایی ردبندی شده بدون انجام آزمون اضافی^۱ (CWFT) و کارایی پذیرفته شده به صورت مرسوم).

ارزیابی که قبلاً طبق مقررات این استاندارد انجام شده باشد می‌تواند در نظر گرفته شود؛ به شرطی که تحت روش آزمون یکسان یا سخت‌گیرانه‌تر و با سامانه AVCP یکسان روی همان محصول یا محصولاتی با طراحی، ساختار و قابلیت مشابه طوری انجام شده باشد که نتایج برای محصول تحت بررسی قابل کاربرد باشد.

یادآوری ۱- سامانه AVCP یکسان به معنای انجام آزمون توسط شخص ثالث مستقل، در صورت کاربرد، تحت مسئولیت یک سازمان گواهی‌دهنده محصول مطلع، در صورت کاربرد، است.

برای مقاصد ارزیابی، محصولات تولیدکننده می‌توانند به صورت خانواده گروه‌بندی شوند؛ طوری که نتایج برای یک یا چند مشخصه از هر محصول درون خانواده نماینده همان مشخصه برای تمام محصولات آن خانواده باشد.

یادآوری ۲- محصولات بر حسب مشخصات متفاوت می‌توانند در خانواده‌های مختلف گروه‌بندی شوند.

توصیه می‌شود که ارجاع به استانداردهای روش ارزیابی انجام شود تا امکان انتخاب نمونه مناسب فراهم شود. علاوه بر این، تعیین نوع محصول باید برای تمام مشخصات موجود در استاندارد، که تولیدکننده برای آن‌ها مقادیر کارایی اظهار کرده است، انجام شود:

- در آغاز تولید دریچه آدمرو یا آب‌گیر جدید یا اصلاح شده (جزءی از همان طیف محصول)، یا
- در آغاز روش جدید یا اصلاح شده تولید (که می‌تواند بر مشخصات اظهار شده اثرداشته باشد)؛ یا
- در صورتی که تغییر در طراحی، مواد اولیه، تأمین کننده اجزاء، یا روش تولید (مشمول موضوع تعریف خانواده) منجر به تغییر قابل توجه در یک یا چند مشخصه شود، آزمون نوعی باید برای مشخصه‌های مربوط تکرار شود.

اگر از اجزایی استفاده شود که مشخصات آن‌ها قبلاً توسط تولیدکننده آن جزء، براساس روش‌های ارزیابی سایر استانداردهای محصول، تعیین شده باشد، این مشخصات نیاز به ارزیابی مجدد ندارند. ویژگی‌های این اجزا باید مستندسازی شوند.

۲-۷ نمونه‌های آزمون، انجام آزمون و معیهاری پذیرش

تعداد نمونه‌های دریچه آدمرو و آب‌گیر تحت آزمون ارزیابی باید طبق جدول ۲ باشد. مشخصاتی که برای آن‌ها مقادیر کارایی اظهار می‌شود، با حروف ضخیم نوشته می‌شوند.

جدول ۲- تعداد نمونه های تحت آزمون و معیارهای پذیرش

مشخصه	الزامات طبق زیربند	روش ارزیابی طبق زیربند	تعداد نمونه ها الف	معیارهای پذیرش
برای مقادیر کارایی اظهارشده:				
واکنش به آتش	۱-۳-۵	رد بندی بدون آزمون (CWT)	-	A1 INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱-۳-۵، رده
قاب	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۴-۴-۸	۳	ناحیه تحمل کننده بار در محاسبه شده $P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$ INSO ۱۴۹۷۶-۱
ظرفیت باربری	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۳-۸	۳	آزمون برای رده اظهارشده INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۷، نیروی آزمون برای رده اظهارشده
مانایی دائمی	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۲-۸	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۳-۷، مقدار مجاز برای رده اظهارشده
محکم نگهداشت در پوش/قسمت مشبك درون قاب	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۶-۴-۸	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۶-۶، روش اظهارشده و وزن بر حسب kg یا مقدار F_v بر حسب h kN و mm مناسب بر حسب بر حسب کاربرد
ایمنی کودک	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۵-۸	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۵-۷، روش یا وزن اظهارشده
مقاومت به لغزندگی:				
الف- درپوش ها با				
- سطح بتني	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۴-۷، الف، اظهارشده به صورت «سطح بتني» برای مصالح استفاده شده
- الگوی برجسته		INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۴-۷، ب، اظهارشده به صورت «الگوی برجسته»
- سایر سطوح		INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۴-۷، پ، برای مقدار محاسبه شده و اظهارشده USRV
ب- قسمت های مشبك	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۳-۴-۷، اظهارشده به صورت «الگوی برجسته» برای الگوی برجسته مشخص یا «شکاف ها» برای ابعاد اندازه گیری شده شکاف
پ- قاب با حداکثر عرض افقی قابل رؤیت: - $\leq 40 \text{ mm}$ ، یا - $> 40 \text{ mm}$ -	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۴-۴-۷	۳	INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۴-۷، که طبق بند الزامات مربوط تعیین شده و به صورت زیر بیان می شود: - «NPD» برای $\leq 40 \text{ mm}$ یا - روش یا مقدار برای $> 40 \text{ mm}$

جدول ۲- تعداد نمونه‌های تحت آزمون و معیارهای پذیرش - ادامه

مشخصه	الزامات، طبق زیربند	روش ارزیابی، طبق زیربند	تعداد نمونه‌ها	معیارهای پذیرش
دوام:				
— ظرفیت باربری در مقابل نقیصه مکانیکی	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۳-۸ و ۲-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۲ ، ZIRBND ۱-۴ ، INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۲-۷ و ۳-۷ ، اظهارشده به صورت «قبول» طبق مواد و روش آزمون استفاده شده
— محکم نگهداشتن در مقابل فشار رو به بالای اتفاقی آب	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۶-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۶-۶ ، اظهارشده به صورت «قبول» طبق مواد و روش آزمون استفاده شده
— مقاومت به لغزندگی در مقابل افت چنگزی	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۴-۷ ، اظهارشده به صورت «قبول» برای مواد و روش آزمون اظهارشده و برای مقدار اندازه‌گیری شده اظهارشده USRV
— اثربخشی مشخصات ایمنی کودک	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۶-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۶-۶ ، اظهارشده به صورت «قبول» برای مواد و روش آزمون اظهارشده
برای طراحی:				
منافذ تهویه در پوش‌ها	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۱-۶
دهانه تخلیی در پوش‌های آدم رو برای ورود انسان	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۲-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۲-۶
عمق جاسازی	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۳-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۳-۶
لقی	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۴-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۴-۶
سازگاری نشیمن‌گاهها	۱-۵	- .INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۵-۴	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۵-۶
نحوه باز و بست در پوش‌ها و قسمت‌های مشبك	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۷-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۷-۶
ابعاد شکاف قسمت‌های مشبك	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۸-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۸-۶
تشک‌ها و سبدهای آشغال‌گیر	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۹-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۹-۶
استقرار در پوش‌ها و قسمت‌های مشبك	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۰-۴-۸	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ، ZIRBND ۱۰-۶

جدول ۲- تعداد نمونه های تحت آزمون و معیارهای پذیرش - ادامه

معیارهای پذیرش	تعداد نمونه ها	روش ارزیابی، طبق زیربند	الزامات، طبق زیربند	مشخصه
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۱-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۱-۴-۸	۱-۵	تخت بودن در پوشها و قسمت های مشبك آدمرو
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۲-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۲-۴-۸	۱-۵	تقرع قسمت های مشبك
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۳-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۱-۵	شرایط سطح
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۴-۶	۳	بازرسی چشمی وجود مهاری ها	۱-۵	دریچه های آدمرو با ویژگی درز گیری
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۵-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۵-۴-۸	۱-۵	عمق قاب
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۶-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۶-۴-۸	۱-۵	زاویه بازشو در پوشها / قسمت های مشبك لولادار
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۷-۶	۳	بازرسی چشمی	۱-۵	وضعیت ظاهری
۱۰. اگر یکی از سه نمونه دچار نقصیه شود، آزمون می تواند با ۵ نمونه جدید تکرار شود. تمام ۵ نمونه باید در آزمون قبول شوند. ۱۱. نسبت بین نیروی آزمون و حداکثر نیروی مورد انتظار در بهره برداری با توجه به رفتار پایدار مواد مشخص شده در بند ۴ تمام اثراتی که بر دوام ظرفیت باربری تاثیر دارد را پوشش می دهد. ۱۲. این مشخصه با استفاده از موادی با مقاومت اثبات شده به خودگی و قبول شدن در آزمون طبق زیربند ۴-۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ تضمین می شود.				

۲-۷- گزارش های آزمون

نتایج تعیین نوع محصول باید در گزارش های آزمون مستندسازی شود. تمام نتایج آزمون باید توسط تولید کننده به مدت حداقل ۱۰ سال پس از آخرین تاریخ تولید مرتبط دریچه آدمرو یا آب گیر حفظ شوند.

۲-۷- نتایج به استراک گذاشته شده توسط سایر ذی نفعان

تولید کننده می تواند از نتایج تعیین نوع محصول به دست آمده توسط شخص دیگر (برای مثال، توسط تولید کننده ای دیگر، به عنوان کمکی متعارف به تولید کننگان، یا توسط توسعه دهنده محصول) استفاده کند، تا اظهاریه خود در خصوص کارایی محصولی تولید شده طبق طراحی (مانند ابعاد)، مواد اولیه، اجزا و روش تولید یکسان را توجیه کند؛ به شرطی که:

– نتایج برای محصولاتی با همان مشخصات اساسی مرتبط با کارایی محصول، معتبر باشند؛

– علاوه بر هرگونه اطلاعات اساسی برای تایید اینکه محصول همان مقادیر کارایی مربوط به مشخصات اساسی خاص را دارد، ذی نفع دیگر که تعیین نوع محصول را انجام داده است، باید صریحاً انتقال نتایج و گزارش آزمون مورد استفاده برای تعیین نوع محصول اخیر و انتقال اطلاعات مربوط به تاسیسات تولید و فرایند کنترل تولید در نظر گرفته شده در FPC را پذیرفته باشد؛

— تولیدکننده‌ای که از نتایج ذی‌نفع دیگر استفاده می‌کند، باید مسئولیت در قبال محصول دارای کارایی اظهارشده را بپذیرد و همچنین:

— مطمئن شود که محصول دارای همان مشخصات مرتبط با کارایی محصولی باشد که تعیین نوع شده است و از نظر تاسیسات تولید و فرایند کنترل تولید در مقایسه با محصولی که تعیین نوع شده است، تفاوت قابل توجهی وجود نداشته باشد؛

— یک کپی از گزارش تعیین نوع محصول نگه دارد که این گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز برای تصدیق این است که محصول طبق طراحی، مواد اولیه، اجزا و روش تولید یکسان تولید می‌شود.

۳-۷ کنترل تولید کارخانه (FPC)

۱-۳-۷ کلیات

تولیدکننده باید یک سامانه FPC را ایجاد، مستندسازی و حفظ کند تا از انطباق محصول عرضه شده به بازار با مقادیر کارایی مشخصات اساسی اطمینان حاصل کند.

سامانه FPC باید حاوی روش‌های اجرایی، بازرگانی و آزمون‌ها و آزمایش‌های منظم و استفاده از نتایج برای کنترل مواد اولیه و سایر مواد یا اجزای ورودی، تجهیزات، فرایند تولید و محصول باشد.

تمام اجزاء، الزامات و مقررات پذیرفته شده توسط تولیدکننده باید به روشی نظاممند به شکل خط مشی‌ها و روش‌های اجرایی مکتب مسندسازی شود.

این مستندسازی سامانه کنترل تولید کارخانه باید درکی مشترک از ارزیابی ثبات کارایی را تضمین کند و دستیابی به مقادیر لازم کارایی برای محصول و عملکرد مؤثر سامانه کنترل تولید تحت بررسی را امکان‌پذیر سازد. بنابراین، کنترل تولید کارخانه روش‌های عملیاتی و تمام اقداماتی را گرد هم می‌آورد که حفظ و کنترل انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده برای مشخصات اساسی را ممکن می‌کنند.

۲-۳-۷ الزامات

۱-۲-۳-۷ کلیات

تولیدکننده مسئول سازماندهی اجرای مؤثر سامانه FPC منطبق بر محتوای این استاندارد است. وظایف و مسئولیت‌ها در سازمان کنترل تولید باید مستندسازی شده و مستندات باید به روز نگه داشته شوند.

مسئولیت، اختیارات و ارتباط بین کارکنانی که کار مؤثر بر ثبات محصول را مدیریت، اجرا و تصدیق می‌کنند، باید تعریف شود. این امر بویژه برای کارکنانی کاربرد دارد که وظیفه آن‌ها انجام اقدامات برای جلوگیری از وقوع بی‌ثباتی در محصول، اقدامات در صورت وقوع بی‌ثباتی و شناسایی و ثبت مسایل ثبات محصول است.

کارکنان انجام‌دهنده کار مؤثر بر ثبات کارایی محصول باید از نظر آموزش، مهارت‌ها و تجربه مناسب شایسته باشند و سوابق مربوط باید نگه داری شود.

در هر کارخانه، تولیدکننده می‌تواند به فردی با اختیارات لازم، اقداماتی برای انجام موارد زیر را محول کند:

— شناسایی روش‌های اجرایی برای اثبات کارایی محصول در مراحل مناسب؛

— شناسایی و گزارش هر مورد از بی ثباتی؛

— شناسایی روش‌های اجرایی برای اصلاح موارد بی ثباتی.

تولیدکننده باید مستندات تعریف‌کننده کنترل تولید کارخانه را تنظیم و به روز کند. توصیه می‌شود که مستندات و روش‌های اجرایی تولیدکننده مناسب محصول و فرایند تولید باشد. توصیه می‌شود سامانه FPC از نظر ثبات کارایی محصول به حدی مناسب از اطمینان برسد. این امر شامل موارد زیر است:

الف- تهیه روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مستندسازی‌شده مربوط به عملیات کنترل تولید کارخانه، طبق الزامات مشخصات فنی که به آن ارجاع می‌شود؛

ب- اجرای مؤثر این روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها؛

پ- گزارش این عملیات و نتایج آن‌ها؛

ت- استفاده از این نتایج برای تصحیح هرگونه انحراف، جبران اثرات این انحرافات، اصلاح هر مورد عدم انطباق حاصل از آن، و در صورت لزوم، بازنگری FPC برای برطرف کردن بی ثباتی کارایی.

در صورت وقوع برونشاری، تولیدکننده باید کنترل کلی محصول را حفظ کند و مطمئن شود که تمام اطلاعات لازم برای برآورده شدن مسئولیت‌هایش طبق این استاندارد را دریافت می‌کند.

اگر تولیدکننده بخشی از محصول طراحی شده، تولیدشده، مونتاژ شده، بسته‌بندی شده، فرایندشده و/یا برچسب‌گذاری شده توسط برونشاری را دارد، در صورت نیاز، FPC پیمانکار فرعی می‌تواند لحاظ شود.

تولیدکننده‌ای که تمام فعالیت‌هایش را برونشاری می‌کند، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مسئولیت‌های فوق را به پیمانکار فرعی محل کند.

یادآوری- تولیدکننده‌ای که دارای سامانه ISO 9001 منطبق بر FPC باشد که به مقررات این استاندارد ارجاع می‌دهد، از نظر الزامات FPC منطبق در نظر گرفته می‌شوند.

۲-۲-۳-۷ تجهیزات

۱-۲-۲-۳-۷ آزمون

تمام تجهیزات توزین، اندازه‌گیری و آزمون باید کالیبره شده و به طور منظم طبق روش‌های اجرایی، تواترها و معیارهای مدون بازرسی شوند.

۲-۲-۲-۳-۷ تولید

تمام تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید باید به طور منظم بازرسی و نگهداری شوند تا اطمینان حاصل شود که استفاده، فرسایش یا نقیصه منجر به بی ثباتی در فرایند تولید نمی‌شود. بازرسی‌ها و نگهداری باید

طبق روش‌های اجرایی مدون تولیدکننده انجام و گزارش شود و سوابق به مدت تعریف شده در روش‌های اجرایی FPC تولیدکننده حفظ شوند.

۳-۲-۳-۷ مواد اولیه و اجزا

مشخصات تمام مواد اولیه و اجزای ورودی و همچنین طرح بازرگانی برای اطمینان از انطباق آن‌ها باید مستندسازی شود. در صورت استفاده از اجزای عرضه شده به صورت کیت^۱، ثبات کارایی سامانه هر جزء باید همان مقداری باشد که در مشخصات فنی مناسب هماهنگ شده برای آن جزء ارائه شده است.

۴-۲-۳-۷ ردیابی و نشانه‌گذاری

هر یک از محصولات با توجه به مبدأ تولید خود باید قابل شناسایی و ردیابی باشند. تولیدکننده باید روش‌های اجرایی مکتوبی داشته باشد که تضمین کنند که فرایندهای مربوط به پیوند دادن کدهای ردیابی و/یا نشانه‌ها به طور منظم بازرگانی شوند.

۵-۲-۳-۷ کنترل‌های حین فرایند تولید

تولیدکننده باید تولید را تحت شرایط کنترل شده طرح‌ریزی کند و انجام دهد.

برای اجزای مورد استفاده در مونتاژ دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر، مانند قسمت‌های ضربه‌گیر، پیچ‌ها و غیره که در این استاندارد مشخص نشده‌اند و مواد پوئش، مستندات تامین‌کننده از نظر انطباق با مشخصات تولیدکننده، برای هر محموله باید بررسی شود. مستندات باید به مدت ۱۰ سال حفظ شوند.

برای تمام مواد طبق بند ۴ این استاندارد، مورد استفاده در فرایند تولید دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر، مستندات تامین‌کننده از نظر انطباق با مشخصات تولیدکننده، برای هر محموله باید بررسی شود.

یادآوری - برای محموله‌های تامین‌کننده‌هایی که سامانه مدیریت کیفیت را ایجاد کرده‌اند، تواتر بازرگانی با صلاحیت تولیدکننده می‌تواند کاهش داده شود.

مواد اولیه مورد استفاده در فرایند تولید دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن باید طبق جدول ۳ بازرگانی شوند.

1- Supplied kit components

جدول ۳- بازرسی محموله مواد

ویژگی تحت بازرسی	روش بازرسی	حداقل تواتر بازرسی	مدت حفظ مستندات
ناحیه انبارش مواد اولیه:			
سنگ آهن	تأییدیه تأمین کننده الف	هر محموله	۱ سال
آهن خام	تأییدیه تأمین کننده الف	هر محموله	۱ سال
سآهن/ فولاد قراضه (از شخص ثالث)	تأییدیه تأمین کننده الف	هر محموله	۱ سال
برگشتهای قراضه (از خود تولیدکننده)	کنترل کیفیت داخلی	هر محموله	۱ سال
سازومندی ها	مراجعةه به دستور کار	هر محموله	۱ سال
انرژی برای ذوب کردن:			
برق	-	-	-
سگاز	تأییدیه تأمین کننده الف	به طور منظم/ هنگام تغییر	۱ سال
ذغال سنگ	تأییدیه تأمین کننده الف	هر محموله	۱ سال
سایر:			
سماسه جدید برای قالبها/ ماهیچه ها	تأییدیه تأمین کننده الف و آزمون دانه بندی	هر محموله	۱ سال
سماسه بازیافت شده برای قالبها/ ماهیچه ها	کنترل کیفیت داخلی	به طور منظم	۱ سال
الف برای تأییدیه تأمین کننده:			
سماسه های مربوط به تأمین کنندگان دارای گواهی استقرار سامانه تضمین کیفیت، باید تحت کنترل تصادفی قرار گیرند.			
سماسه های مربوط به تأمین کنندگان بدون گواهی استقرار سامانه تضمین کیفیت، باید تحت کنترل نظام مند برای هر محموله قرار گیرند.			

پارامترهای فرایندی مرتبط زیر باید طبق جدول ۴ و دستورالعمل های فرایندی تولیدکننده، کنترل، اندازه گیری و مستندسازی شوند:

- دمای ریختن مذاب در پاتیل/ کوره؛
- خواص مکانیکی طبق EN 1561 یا EN 1563، بر حسب کاربرد؛
- ماسه برای قالبها یا ماهیچه.

جدول ۴-کنترل فرایند

ویژگی تحت بازررسی	روش بازررسی	حداقل تواتر بازررسی	مدت حفظ مستندات
مشخصات ماسه قالب‌گیری	آزمایشگاه	یکبار در شیفت	۱ سال
افزودنی‌های چدن نشکن	وزن اندازه‌گیری	هر پاتیل ذوب	۱ سال
دمای ذوب در پاتیل/کوره	پیرومتر/چشمی	طبق کنترل کیفیت داخلی	۱ سال
ترکیب درصد فلز/آنالیز:			
سربخته‌گری پاتیلی	آزمایشگاه	هر ذوب یا هر کوره یا هر پاتیل	۵ سال
ریخته‌گری پیوسته	آزمایشگاه	طبق کنترل کیفیت داخلی	۵ سال
کنترل قالب	چشمی	طبق کنترل کیفیت داخلی	—
عملیات ریخته‌گری	چشمی	طبق کنترل کیفیت داخلی	—
زمان توقف هر پاتیل ذوب	چشمی	طبق کنترل کیفیت داخلی	—
خواص مکانیکی:			
چدن (طبق EN 1561 و EN 1563):			
— استحکام کششی	EN 1561 ۲-۸ در زیربند ۲-۸	EN 1561 ۲-۸ در زیربند ۲-۸	۵ سال
— درصد ازدیاد طول	یا Zیربند ۲-۸ در EN 1563	Zیربند ۲-۸ در EN 1563	—
— کروی بودن	—	—	—
سایر مواد	طبق استاندارد مواد	طبق استاندارد مواد	۵ سال

۶-۲-۳-۷ آزمون و ارزیابی محصول

تولیدکننده باید روش‌های اجرایی را به منظور اطمینان از برقراری مقادیر مشخصاتی که برای آن‌ها معیارهای کارایی داده شده در جدول ۵ (با حروف ضخیم) را اظهار کرده است، ایجاد کند. مشخصات و ابزار کنترل باید مطابق با موارد ارائه شده در جدول ۵ باشد.

جدول ۵- آزمون مخصوصات نهایی

مشخصه	الزامات طبق زیربنده	روش ارزیابی طبق زیربنده	حداقل تواتر بازرگانی (تواتر واحد محصول)	مدت حفظ مستندات
برای کارایی اظهارشده:				
واکنش به آتش	۱-۳-۵	ردبندی شده بدون انجام آزمون	-	-
ناحیه تحمل کننده بار در قاب	۱-۵	محاسبه طبق ۱۴-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
ظرفیت باربری	۱-۵	۳-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
مانایی دائمی	۱-۵	۲-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
محکم نگهداشت در پوش/قسمت مشبك درون قاب	۱-۵	۶-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
ایمنی کودک	۱-۵	۵-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
مقاومت به لغزندگی	۱-۵	۱۳-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
دوماً:				
ظرفیت باربری	۲-۳-۵	۳-۸ و ۲-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
— محکم نگهداشت	۲-۳-۵	۶-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
— مقاومت به لغزندگی	۲-۳-۵	۱۳-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
برای طراحی:				
منافذ تهویه در پوشها	۱-۵	۱-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱ بازرگی چشمی	هر در پوش	۵ سال
دهانه توخالی در پوش های آدم رو برای ورود انسان	۱-۵	۲-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱ اندازه گیری	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
عمق جاسازی	۱-۵	۳-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱ اندازه گیری	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
لقی	۱-۵	۴-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱ اندازه گیری	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
سازگاری نشیمن گاهها	۱-۵	۵-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱ اندازه گیری	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
نحوه باز و بست در پوشها و قسمت های مشبك	۱-۵	۷-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱ اندازه گیری	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
ابعاد شکاف قسمت های مشبك	۱-۵	۸-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱ اندازه گیری	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
تشتکها و سبد های آشغال گیر	۱-۵	۹-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
استقرار در پوشها و قسمت های مشبك	۱-۵	۱۰-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
تخت بودن در پوشها و قسمت های مشبك آدم رو	۱-۵	۱۱-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف بیب ۱:۵۰۰۰	۵ سال

جدول ۵- آزمون محصولات نهایی- ادامه

مشخصه	زیارات طبق زیربند	روش ارزیابی طبق زیربند	حداقل تواتر بازررسی (تواتر: واحد محصول)	مدت حفظ مستندات
تقریب های مشبك	۱-۵	۱۲-۴-۸ ۱۴۹۷۶-۱ INSO	الف.ب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
دریچه های آدم رو یا ویژگی درز گیری	۱-۵	بازرسی چشمی	الف.ب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
عمق قاب	۱-۵	۱۵-۴-۸ ۱۴۹۷۶-۱ INSO	الف.ب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
زاویه بازشو در پوش ها / قسمت های مشبك لولادار	۱-۵	۱۶-۴-۸ ۱۴۹۷۶-۱ INSO	الف.ب ۱:۵۰۰۰	۵ سال
وضعیت ظاهری	۱-۵	بازرسی چشمی	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
نشانه گذاری	۹	بازرسی چشمی	هر محصول	۵ سال

الف. حداقل هر ۶ ماه انجام شود.
پس از هر اصلاح الگوها انجام شود.

۷-۲-۳-۷ محصولات نامنطبق

تولید کننده باید روش های اجرایی مکتوب نحوه برخورد با محصول نامنطبق را داشته باشد. همچنین، در صورت وقوع، عدم انطباق محصول ثبت شود و سوابق به مدت تعیین شده در روش های اجرایی مکتوب نگهداری شود.

در صورت وقوع عدم انطباق محصول، مقررات محصول نامنطبق باید اعمال شود، اقدام/ اقدامات اصلاحی باید بلا فاصله انجام شود و محصولات یا بج های نامنطبق باید قرنطینه شده و به طور مناسب شناسایی شوند. به محض اینکه نقص بر طرف شد، آزمون یا تصدیق مرتبط باید تکرار شود.

نتایج کنترل ها و آزمون ها باید به طور مناسب گزارش شود. توصیف محصول، تاریخ تولید، روش آزمون مورد پذیرش، نتایج آزمون و معیارهای پذیرش باید در سوابق با امضای فرد مسئول کنترل/ آزمون آورده شود.

برای نتایجی که الزامات این استاندارد را برآورده نمی کنند، اقدامات اصلاحی انجام شده برای اصلاح وضعیت (مانند آزمون های انجام شده اضافه، اصلاح فرایند تولید، دور انداختن یا اصلاح محصول) باید در سوابق ارائه شود.

۸-۲-۳-۷ اقدام اصلاحی

تولید کننده باید روش های اجرایی مدون برای حذف علل عدم انطباق، به منظور جلوگیری از وقوع مجدد آن ها، را داشته باشد.

۹-۲-۳-۷ جابجایی، انبارش و بسته بندی

تولید کننده باید روش های اجرایی فراهم کننده جابجایی محصول را داشته باشد و نواحی انبارش مناسبی که مانع از آسیب یا تخریب می شوند را باید فراهم کند.

۷-۳-۳ الزامات ویژه محصول

سامانه FPC باید به این استاندارد ارجاع دهد و انطباق محصولات عرضه شده به بازار با اظهارنامه کارایی را تضمین کند.

سامانه FPC باید شامل FPC ویژه محصول باشد، که روش‌های اجرایی برای اثبات انطباق محصول در مراحل مقتضی را شناسایی می‌کند؛ یعنی:

الف- کنترل‌ها و آزمون‌هایی که قبل از تولید و/یا حین آن طبق تواتر ارائه شده در طرح آزمون FPC انجام می‌شود؛

و/یا

ب- تصدیق‌ها و آزمون‌هایی که روی محصولات نهایی طبق تواتر ارائه شده در طرح آزمون FPC انجام می‌شود.

اگر تولیدکننده فقط از محصولات نهایی استفاده می‌کند، عملیات تحت قسمت ب باید منجر به سطح معادلی از انطباق محصول شود؛ طوری که انگار FPC حین تولید انجام شده باشد.

اگر تولیدکننده بخش‌هایی از تولید را خودش انجام داده باشد، عملیات تحت قسمت ب می‌تواند کاهش داده شود و بخشی از آن با عملیات تحت قسمت الف جایگزین شود. معمولاً، هرچه بخش‌های بیشتری از تولید توسط تولیدکننده انجام شده باشد، عملیات بیشتری تحت قسمت ب می‌تواند با عملیات تحت قسمت الف جایگزین شود.

در هر حالت، عملیات باید منجر به سطح معادلی از انطباق محصول شود؛ طوری که انگار FPC حین تولید انجام شده باشد.

یادآوری- بسته به حالت خاص، انجام عملیات ارجاع شده تحت قسمت‌های الف و ب، فقط عملیات تحت قسمت الف یا فقط عملیات تحت قسمت ب می‌تواند ضروری باشد.

عملیات تحت قسمت الف برای اشاره به حالت‌های واسطه محصول، ماشین‌های تولید و تنظیمات آن‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری وغیره است. این کنترل‌ها و آزمون‌ها و تواتر آن‌ها باید برمبنای نوع و ترکیب محصول، فرایند تولید و پیچیدگی آن، حساسیت ویژگی‌های محصول به تغییرات در پارامترهای تولید وغیره انتخاب شوند.

تولیدکننده باید سوابقی که ثابت کنند تولید نمونه‌برداری و آزمون شده است را ایجاد و نگهداری کند. این سوابق باید به وضوح نشان دهد که تولید معیارهای پذیرش را برآورده کرده است و باید حداقل به مدت سه سال در دسترس باشند.

۷-۳-۴ بازرسی اولیه کارخانه و FPC

بازرسی اولیه کارخانه و FPC باید پس از نهایی شدن فرایند تولید و حین عملیات انجام شود. به منظور تصدیق برآورده شدن الزامات زیربندهای ۷-۳-۲ و ۷-۳-۳، مستندات کارخانه و FPC باید ارزیابی شود.

حین بازرسی موارد زیر باید تصدیق شود:

الف- تمام منابع لازم برای دستیابی به مشخصات محصول ارائه شده در این استاندارد در محل وجود داشته و درست اجرا شده‌اند؛ و

ب- روش‌های اجرایی FPC در عمل طبق مستندات FPC پیروی می‌شوند؛ و

پ- محصول منطبق بر نمونه‌های نوعی محصولی است که برای آن انطباق کارایی محصول با اظهارنامه کارایی (DoP) تصدیق شده است.

تمام مکان‌هایی که در آن‌ها مونتاژ نهایی یا حداقل آزمون نهایی محصول مرتبط انجام می‌شود باید ارزیابی شوند، تا تصدیق شود که شرایط الف تا پ در محل وجود داشته و اجرا شده‌اند. اگر سامانه FPC بیش از یک محصول، خط تولید یا فرایند تولید را پوشش دهد، و پس از ارزیابی یک محصول، خط تولید یا فرایند تولید تصدیق شود که الزامات عمومی برآورده می‌شود، در اینصورت برای ارزیابی FPC یک محصول، خط تولید یا فرایند تولید دیگر، ارزیابی الزامات عمومی نیاز به تکرار ندارد.

تمام ارزیابی‌ها و نتایج آن‌ها باید در گزارش بازرسی اولیه مستندسازی شود.

۷-۳-۵ نظارت پیوسته بر FPC

نظارت بر FPC باید یکبار در سال انجام شود. نظارت بر FPC باید شامل مرور طرح(های) آزمون FPC و فرایند(های) تولید برای هر محصول به منظور تعیین وقوع تغییر نسبت به زمان آخرین ارزیابی نظارت است. اهمیت هر یک از تغییرات باید ارزیابی شود.

به منظور اطمینان از اینکه طرح‌های آزمون هنوز درست اجرا می‌شوند و تجهیزات تولید هنوز درست نگه‌داری شده و در بازه‌های زمانی مناسب کالیبره می‌شوند، بررسی‌ها باید انجام شود.

سوابق آزمون‌ها و اندازه‌گیری انجام شده حین فرایند تولید و روی محصول نهایی باید مرور شود تا اطمینان حاصل شود که مقادیر به دست آمده هنوز با همان مقادیر مربوط به نمونه‌های ارائه شده برای تعیین نوع محصول مطابقت دارد و اقدامات اصلاحی برای محصولات نامنطبق انجام شده است.

۷-۳-۶ روش اجرایی برای اصلاحات

اگر اصلاحات روی محصول، فرایند تولید یا سامانه FPC طوری انجام شود که هر یک از مشخصات اظهارشده طبق این استاندارد را تحت تاثیر قرار دهد، در اینصورت تمام مشخصاتی که برای آن‌ها تولیدکننده مقادیر کارایی اظهار کرده است و ممکن است تحت تاثیر اصلاحات قرار گیرند، باید مطابق با زیربندهای ۱-۲-۷ تعیین نوع محصول تحت بررسی قرار گیرند.

در صورت مرتبط بودن، ارزیابی مجدد کارخانه و سامانه FPC باید برای آن ویژگی‌هایی که ممکن است تحت تاثیر اصلاحات قرار گیرند، انجام شود.

تمام ارزیابی‌ها و نتایج آن‌ها باید در یک گزارش مستندسازی شود.

۸ شناسه‌گذاری

برای مقاصد مشخصات فنی و مستندسازی، شناسه‌گذاری محصول طبق این استاندارد باید حاوی موارد زیر باشد:

الف- نام محصول (دریچه آدمرو یا دریچه آب‌گیر)؛

ب- شماره این استاندارد (استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶) یا ۱۴۹۷۶-۲ (INSO 14976-2))

پ- رده نیرو (مطابق با زیربند ۱-۵)؛

ت- کد مربوط به قسمتی از استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶ که بر اساس آن درپوش و قاب منطبق بر جدول ۶ باشند؛

جدول ۶- شناسه‌گذاری طبق مواد قاب و درپوش/قسمت مشبك

قاب طبق	درپوش/قسمت مشبك طبق	شناسه‌گذاری
INSO ۱۴۹۷۶-۲	INSO ۱۴۹۷۶-۲	2/2
INSO ۱۴۹۷۶-۳	INSO ۱۴۹۷۶-۲	2/3
INSO ۱۴۹۷۶-۴	INSO ۱۴۹۷۶-۲	2/4
INSO ۱۴۹۷۶-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۲	2/5
INSO ۱۴۹۷۶-۶	INSO ۱۴۹۷۶-۲	2/6

ث- دهانه توخالی (CO) برحسب (mm)، برای مثال، $CO = 600$ mm نشانگر ۶۰۰ است؛

ج- روش محکمنگه‌داشت:

۱- ویژگی درز گیری (F)؛

۲- جرم بر واحد سطح (W)؛

۳- سایر روش‌ها (O)؛

ج- مقاومت به لغزنندگی:

۱- بتن (CR)؛

۲- الگوی بر جسته مشخص (RP)؛

۳- مقدار اندازه‌گیری شده USRV (برای مثال، ۴۰)؛

ح- درپوش‌های عرضه شده به بازار به صورت پرنشه (U) (در صورت کاربرد)؛

خ- مقاومت به ذوب-انجماد (R+) (فقط برای درپوش‌های پرشده با بتن) (در صورت کاربرد).

دريچه‌های آدمرو و آب گيرحاوي ترکيبي از اجزاي منطبق بر استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، ۴ (۱۴۹۷۶)، ۵ (۱۴۹۷۶)، ۶ (۱۴۹۷۶) باید با شماره استانداردی شناسه‌گذاري شوند که درپوش الزامات آن استاندارد را برآورده می‌کند.

مثال ۱: شناسه‌گذاري دريچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، رده D400، درپوش و قاب ساخته شده از چدن طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، با دهانه توخالي CO 600 mm (600)، ساير روش‌های محكم‌نگه‌داشتن (O) و مقاومت به لغزندگی به‌وسيله الگوي برجسته (RP) به صورت زير است:

دريچه آدمرو INSO 14976-2—D 400 - 2/2- 600 - O - RP

مثال ۲: شناسه‌گذاري دريچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، رده A 15، شامل ترکيبي از درپوش ساخته شده از چدن طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، و قابی ساخته شده از PP طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶ (۱۴۹۷۶)، با دهانه توخالي CO 400 mm (400)، محكم‌نگه‌داشتن به روش ويژگي درزگيري (F) و مقاومت به لغزندگي (40USRV) به صورت زير است:

دريچه آدمرو INSO 14976-2—A 15 - 2/6- 400 - F - 40

مثال ۳: شناسه‌گذاري دريچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، رده D400، درپوش ساخته شده از چدن طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، درپوش پرشده با بتن و قابی ساخته شده از بتن طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴ (۱۴۹۷۶)، با دهانه توخالي CO 600 mm (600)، محكم‌نگه‌داشتن به روش جرم بر واحد سطح (W) و مقاومت به لغزندگي تامين شده توسط سطح بتني (CR) و مقاومت به ذوب-انجماد (R+) به صورت زير است:

دريچه آدمرو INSO 14976-2—D400 - 2/4 - 600 - W-CR - +R

مثال ۴: شناسه‌گذاري دريچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، رده C250، درپوش و قاب ساخته شده از چدن طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، با دهانه توخالي CO 550 mm (550)، محكم‌نگه‌داشتن به روش جرم بر واحد سطح (W) و مقاومت به لغزندگي (RP) به‌وسيله الگوي برجسته به صورت زير است:

دريچه آدمرو INSO 14976-2—C 250 - 2/2 - 550 - W - RP

مثال ۵: شناسه‌گذاري دريچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، رده B125، درپوش و قاب ساخته شده از چدن طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶)، با دهانه توخالي CO 600 mm (600)، محكم‌نگه‌داشتن به روش ويژگي درزگيري (F) و عرضه شده به بازار به صورت پرنشده (U) به صورت زير است:

دريچه آدمرو INSO 14976-2—B 125 - 2/2 - 600 - F - U

يادآوري ۱- اگر درپوش‌ها به صورت پرنشده به بازار عرضه شوند، برای مقاومت به لغزندگی گزینه عدم اظهار کارايی (NPD) استفاده می‌شود.

يادآوري ۲- شناسه‌گذاري، الگوي استانداردشده‌اي از شناسه را فراهم می‌کند که بر اساس آن توصيف سريع و بدون ابهامي از محصول ارائه می‌شود.

۹ نشانه‌گذاری

۱-۹ حداقل نشانه‌گذاری لازم

نشانه‌ها باید واضح، دائمی و بخش یکپارچه‌ای از درپوش، قسمت مشبك و قاب دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر باشند. این نشانه‌ها نباید بهوسیله پرچ کردن، پیچ کردن، چسب‌های شیمیایی یا جوش‌کاری اعمال شوند.

درپوش‌ها، قسمت‌های مشبك و قاب‌های دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر منطبق بر این استاندارد باید به صورت زیر نشانه‌گذاری شوند:

الف- شماره این استاندارد (استاندارد ملی ایران شماره ۲ (۱۴۹۷۶) یا ۲-14976 (INSO 14976-۲))

ب- رده نیرو (برای مثال، D 400)؛

یادآوری- رده نیرو، رده درپوش/قسمت مشبك یا رده قاب است، هر کدام که کمتر باشد.

پ- نام و/یا نشان تجاری تولیدکننده؛

ت- کارخانه تولید که می‌تواند به صورت کد باشد؛

ث- روز یا هفته و سال تولید (به صورت کدشده یا کدنشده)؛

ج- برای درپوش‌های پرشده با بتن در کارخانه، نشانه مربوط به ذوب-انجماد (+R)، در صورت کاربرد (استاندارد ملی ایران شماره ۴ (۱۴۹۷۶) مشاهده شود).

پس از نصب هر واحد، تمام نشانه‌ها باید، در صورت امکان، روی وجه بالا (قابل مشاهده از ناحیه تحت تردد) قابل مشاهده باشند. اگر این امر امکان‌پذیر نباشد، نشانه‌ها می‌توانند روی وجه زیرین هر عنصر قرار گیرند.

نشانه‌های الف و ب باید همیشه روی وجه بالایی درپوش/قسمت مشبك باشند.

یادآوری- پس از اخذ پروانه استاندارد، درج علامت استاندارد ملی ایران الزامی است.

۲-۹ نشانه‌گذاری اضافی

درپوش‌ها، قسمت‌های مشبك و قاب‌های دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر طبق این استاندارد می‌توانند با اطلاعات

زیر نشانه‌گذاری شوند:

الف- نشانه‌های اضافی مربوط به کاربرد مورد نظر توسط کاربر؛

ب- شناسایی محصول (نام و/یا شماره کاتالوگ)؛

پ- جرم اسمی بر حسب کیلوگرم (kg).

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

تغییرات اعمال شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع

الف-۱ بخش‌های اضافه شده

- بند ۸، مثال ۱: برای رفع ابهام، عبارت «به وسیله الگوی برجسته» اضافه شده است.
- بند ۸، مثال ۲: برای رفع ابهام، عبارت «محکم‌نگه‌داشتن به روش» اضافه شده است.
- زیربند ۴-۱: با توجه به اینکه در کشور بیشتر مقاومت استوانه‌ای گزارش می‌شود، برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی یادآوری اضافه شده است.
- زیربند ۴-۳: با توجه به اینکه در کشور بیشتر مقاومت استوانه‌ای گزارش می‌شود، برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی یادآوری اضافه شده است.
- زیربند ۱-۹: برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره ۵، زیربند ۱-۹ با عنوان «حداقل نشانه‌گذاری لازم» اضافه شده است.
- زیربند ۱-۹: برای آگاهی کاربر نهایی و رفع ابهام، یادآوری زیر برای قسمت ب اضافه شده است:
یادآوری-رده نیرو، رده دریوش/قسمت مشبك یا رده قاب است، هر کدام که کمتر باشد.
- زیربند ۱-۹: برای تطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، یادآوری زیر در انتهای زیربند اضافه شده است:
یادآوری-پس از اخذ پرونده استاندارد، درج علامت استاندارد ملی ایران الزامی است.
- زیربند ۲-۹: برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره ۵، زیربند ۲-۹ با عنوان «نشانه‌گذاری اضافی» اضافه شده است.

الف-۲ بخش‌های حذف شده

- زیربند ۳-۳-۵: با توجه به موضوعیت نداشتن جمله آخر در کشور، این جمله حذف شده است.
- زیربند ۱-۲-۷: با توجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور، این پاراگراف حذف شده است.
- بند ۹: با توجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور، این پاراگراف حذف شده است.
- پیوست ZA: با توجه به موضوعیت نداشتن این پیوست در کشور، این پیوست حذف شده است.

الف-۳ بخش‌های جایگزین شده

-زیربند ۱-۳-۷، یادآوری: با توجه به موضوعیت نداشتن جمله «مطابق با مقررات شماره ۳۰۵/۲۰۱۱ اتحادیه اروپا» در کشور، این جمله حذف و واژه «منطبق» جایگزین آن شده است.



کتاب نامه

[1] EN 1253 (all parts), Gullies for buildings

[2] EN 1433, Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

[3] ISO 9001, Quality management systems – Requirements

یادآوری - استاندارد ملی ایران - ایزو ۹۰۰۱: سال ۱۳۸۸، سیستم‌های مدیریت کیفیت - الزامات، با استفاده از ISO 9001:2008 تدوین شده است.

